

Znak: ZR.271.4.2013

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, (opublikowanego w BZP – nr ogłoszenia: **44212 – 2013 z dnia 01.02.2013r.**) na zadanie: **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy”.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

W dniu 08.02.2013r. wpłynęły następujące **zapytania** skierowane do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, tj.:

1. Prosimy o przedstawienie dokładniejszego opisu stolarki okiennej i drzwiowej.

W jakim kolorze mają być drzwi wewnętrzne i zewnętrzne i brama garażowa?

Czy stosować nawietrzaki w oknach?

Czy w oknach O1 – O5 mają być umieszczone szprosy? Jeżeli tak to jakiej szerokości i w jakim kolorze?

W projekcie widnieje zapis „Drzwi wejściowe do budynku antywłamaniowe klasy , płaskie z wizjerem panoramicznym, natomiast przedmiar robót opisuje drzwi wejściowe Dz1 jako PCV balkonowe.

Prosimy o dokładny opis bramy garażowej. Czy należy zastosować przeszklenia? Jaki mechanizm otwierania? Czy ma być ocieplona?

Drzwi wewnętrzne pływiniowe czy drewniane? W toaletach z dolnymi nawietrzakami? Jakie ościeżnice metalowe czy drewniane?

2. Pozycja 49 przedmiaru robót branży budowlanej opisuje 2 kpl. okien dachowych FAKRO, natomiast wg projektu należy zamontować 1 okno połaciowe.

3. W opisie do projektu istnieje następujący zapis: „Właz dachowy kopułowy z podwójnego akrylu, z podstawą ze stali ocynkowanej z gazowymi otwieraczami i zamkiem patentowym”. Natomiast wg projektu wynika, że wyjściem na dach jest okno połaciowe OP. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

4. Wg projektu inwestycja przewiduje całkowite rozebranie starego budynku i postawienie nowoprojektowanego. Przedmiar robót uwzględnia wykonanie wylewek tylko w ilości 99,19 m². Nie uwzględnia wylewek na poddaszu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

5. Przedmiar robót opisuje tylko okładziny stropów płytkami g-k w ilości 117,15 m².

Natomiast wg projektu należy wykonać deskowanie pełne stropu wraz z ociepleniem wełną mineralną gr. 20 cm (przekrój 2) oraz połaci dachowej wraz z ociepleniem wełną gr. 16 cm (przekrój 1). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

6. W przedmiarze brak okładziny z kamienia ciosanego (piaskowca) w pasie ponad przyległym terenem.

7. Czy należy wycenić 3 umywalki jako zwykłe. Czy jedną dla NPS wraz z baterią specjalną?
8. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż pochwyków dla NPS?
9. Projektowany obiekt nie posiada stropodachu. Taki zapis widnieje w opisie do projektu.
10. występuje wiele rozbieżności w projekcie budowlanym, branży sanitarnej oraz elektrycznej. Prosimy o dokładny opis zakresu przewidzianych robót w postaci nowego przedmiaru robót lub jeżeli wycena ma być dokonana na podstawie projektu, o zamieszczenie projektu wykonawczego.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający wymaga aby drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i brama garażowa były w odcieniach brązu, np. RAL 8003, RAL 808. Okna w odcieniach brązu z umieszczonymi szprosami o szerokości 18 mm. Drzwi zewnętrzne – zgodnie z projektem budowlanym (wykaz stolarki). Drzwi w toaletach z dolnymi nawietrzakami. Drzwi wewnętrzne - pływowe. Ościeżnice metalowe. Brama garażowa typowa, segmentowa z przeszkleniami (dopuszcza się bramę uchylną), ocieplona, mechanizm otwierania wielosprężynowy.

Ad. 2. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad. 3. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad. 4. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad. 5. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad. 6. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad. 7. Zamawiający wymaga jedną umywalkę wraz z baterią specjalną (NPS) i dwie umywalki z baterią zwykłą.

Ad. 8. Należy wykonać zgodnie z projektem .

Ad. 9. W opisie do projektu wkradł się błąd pisarski. Właściwe wykonanie – zgodnie z projektem.

Ad. 10. Inwestor nie posiada projektu wykonawczego. Instalację sanitarną i elektryczną należy wycenić i wykonać na podstawie projektu budowlanego.

Niniejsze wyjaśnienie należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejsze wyjaśnienia nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.

Z up. Wójt
Piotr Kłoc
Zastępca Wójta

