



stacja "KOLISZOWY 2" układ TN-C			
Inwestor:	UG RUDA MALENIECKA 26-242 RUDA MALENIECKA 99A		
Obiekt budowlany:	KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ROZBUDOWA SIECI NAPOWIERTRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA NN WYDZIELONEGO OŚWIETLENIA TERENU.		
Zadanie Inwestycyjne pt:	"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy Gmina Ruda Maleniecka"		
Lokalizacja Inwestycji:	m.KOLISZOWY gm.RUDA MALENIECKA nr ewid. dz. 1289, 1310-dr, 1474-dr, 1413, 1381, 1685 260505_2 Ruda Maleniecka (0006) Koliszowy		
Tytuł rysunku:	PLAN DOWIESZENIA OPRAWY NA SŁUPIE NR 25		
Branża elektryczna	PW TOM 2	Nr Archiw.:	10 - 2018
Skala:	1:500	Rzut:	-
		Data:	VII 2018
		Rys:	E-3
Projektował: inż. S. Skrobisz Upr Bud. b/o do projektowania SWK/0138/POOE/06			
Sprawdził: inż. M. Szczepanik Upr Bud. b/o do kierowania i projektowania nr 564/94			
P.E.SKROBISZ 26-080 MNIÓW GAJOWA 35a tel. 41 242 16 78			

Analiza mocy zainstalowanej, opraw istniejących i projektowanych:

istn.  $P = 3 \times 165 + 21 \times 111 + 81 = 495 + 2331 + 81 = 2907 \text{ W}$

proj.  $P = 55 \text{ W}$

$P_{\text{całkowita}} = 2907 + 55 = 2962 \text{ W}$ ;  $I_n = 13,8 \text{ A}$ ;  $k = 2$ ;  $I_r = 27,7 \text{ A}$ ; istn.  $I_b = B \cdot I_{Wts} \text{ 32 A}$  - pozostaje b/z.

Istn. moc przyłączeniowa 5 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 32 A - pozostaje b/z.

układ pomiarowy 1-fazowy - pozostaje b/z.

Nie przewiduje się zwiększenia mocy przyłączeniowej.