

PDF Compressor Free Version

ODPIS

PROTOKÓŁ GN.6630.137.2019
naraady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Ruda Maleniecka, Cieklińsko - oświetlenie kablowe przy ścieżce pieszo-rowerowej

Charakterystyka : Projekt sieci kablowej nn wydzielonego oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 42 w m. Ruda Maleniecka i Jacentów gm. Ruda Maleniecka (przy ciągu pieszo-rowerowym).

Wnioskodawca GMINA RUDA MALENIECKA
Adres : 26-242 RUDA MALENIECKA
RUDA MALENIECKA 99A

Na zlecenie z dnia: 2019-07-10 **znak:** -
Data otrzymania zlecenia : 2019-07-10

Inwestor : GMINA RUDA MALENIECKA
26-242 RUDA MALENIECKA
RUDA MALENIECKA 99A

Jednostka projektowa :
P.E.Skrobisz
26-080 MNIÓW
Gajowa 35 a

Lp.	Instytucja	Stanowisko uczestnika	Czytelny podpis
1	PGE - Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kam. Rejon Energetyczny Skarżysko-Kamienna ul. Rejowska 95	negatywne	Protokół
2	Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta Wschód Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 25-516 Kielce Al. IX Wieków Kielc 14	pozytywne - uzgodnienie z p. Andrzejem Gajewskim	Protokół
3	GDDKiA w Warszawie Oddział w Kielcach 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 43/45	Komunikat Rejonu Kielce	Zawobła Barczyk
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich ul. Stanisława Staszica 2	nie dotyczy	
5	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej Ruda Maleniecka 99A	nieobecny	
6	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Al.IX Wieków Kielc 3, 25-518 Kielce	nie dotyczy	

Uwagi i zalecenia:

PDF Compressor Free Version

Ad 1) Projektowane wewnętrzne oświetlenie
kuchni z istniejącą lampą sufitową 3N
(na odcięciu od jej do lampy sufitowej).

Po kilkumiesięcznym poszukiwaniu przez projektanta w danym projekcie uzgodniono z inwestorem, że nie ma
A) Brakujące prace budowlano-montażowe
Poniżej drzewo wykonania pracy wyliczeniowej
głównie z uwagi istniejącej linii 15 kV, zgodnie
z obowiązującą 10BPPU-IE.
Wszystkie lampy oświetlenia w pobliżu linii
15 kV muszą posiadać wysokość min. większą niż 5 m
od ziemi do wierzchołka lampy.
Projekt uzgodnić z inwestorem w RE Skarżyska
Kosztownia stopy = możliwość koncentracji źródeł światła
z poziomą reflektacją. Zwrócić się o wyłączenie podcięcia
kierunków pod przewodami linii 15 kV.

Data:

2019-07-24

Podpis osoby upoważnionej

Z. STAROSTY
mgr inż. Tomasz Stary
ul. ...

